GeoLogik *Software GmbH* Ferbornstr. 19a 35619 Braunfels	Plattendruckversuch nach DIN 18134 -	zum Handbuch	
		Projekt: Demo zu Soil Tec	
		Bearb.: Röhrich	Datum: 17.01.97

Nr.	Lage	Datum	Bearbeiter	Bodenart	X	Y	E_{v2}/E_{v1}
1	NE-Ecke Fundament Halle 1	24.10.95	Röhrich	Lehm	100	100	2,16
2	SE-Ecke Fundament Halle 1	25.10.95	Röhrich	Lehm	120	50	2,16